

Отчет

о выполнении предписания Роспотребнадзора от 22.04.2016 МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми

№	нарушения	адрес	Отметка о выполнении
1	Обеспечить песочницы на игровых площадках крышками	ул.Мильчакова,26 ул.Овчинникова,2	выполнено
2	Обеспечить соблюдение норм площади игровых помещений на одного ребенка	ул.Мильчакова,26 ул.Овчинникова,2	выполнено
3	Предусмотреть при комплектовании детей в группах компенсирующей направленности рекомендуемую наполняемость – 12 детей	ул.Мильчакова,26	в период комплектования 2017-2018 г.
4	Устранить дефекты внутренней отделки: в приемной группы № 13, спальня группы № 15, туалетных всех групп отделка стен и потолков выполнить материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции	ул.Овчинникова,2	выполнено
5	Предусмотреть оборудование кабинок детских унитазов в старшей и подготовительных группах	ул.Овчинникова,2	технически невозможно
6.	Устранить имеющиеся дефекты внутренней отделки: в приемной группы № 5 на стенах устранить следы протекания кровли, в туалетах групп № 1,9, приемной группы № 1, спальни группы № на стенах и потолках устранить следы осыпания штукатурного слоя	ул.Мильчакова,26	выполнено
7.	Обеспечить отделку стен и потолков в буфетных групп выше 1,5 м от	ул.Мильчакова,26	выполнено

	пола влагостойкими материалами		
8.	Устранить имеющиеся дефекты линолеума в спальном помещении группы № 2	ул.Мильчакова,26	выполнено
9.	Обеспечить свободный проход между кроватями и наружными стенами	ул.Мильчакова,26	выполнено
10.	Обеспечить соблюдение последовательности технологического процесса на пищеблоке, исключив при расстановке технологического оборудования встречные потоки сырой и готовой продукции	ул.Мильчакова,26	выполнено
11.	В буфетных групп ванны для мытья посуды, производственные ванны присоединить к канализационной сети с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки	ул.Мильчакова,26	выполнено
12	Обеспечить смесители моечных ванн в буфетных всех групп гибким шлангом с душевой насадкой во всех группах	ул.Мильчакова,26	выполнено